



中国认可国
际互认检测
TESTING
CNAS L12485

第 1 页 共 4 页

检 测 报 告

T E S T R E P O R T

报告编号 : HJT22960406G-55560



委托单位: 新态兴家具 (福建) 有限公司

样品名称: 洗眼器

广东华矩检测技术有限公司

GUANGDONG HUAJU TESTING TECHNOLOGY CO., LT

检测检验专用章

网址: www.hjcxgy.cn



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L12485

报告编号: HJT22960406C-5560

第 2 页 共 4 页

样品名称	洗眼器	商标名称	/
委托单位	新态兴家具(福建)有限公司	规格型号	/
委托单位地址	福州市鼓楼区水部街道六一中路28号佳盛广场C幢14层01室		
制造厂商	/	样品数量	3
制造厂商地址	/		
送样日期	2023年04月06日		
检验日期	2023年04月01日-2023年04月06日	检验环境	/
<p>检验依据: (眼面部防护 应急喷淋和洗眼设备 第1部分: 技术要求)GBT 38144.1-2019</p>			
<p>检验项目: 根据客户要求依据标准对送检样品进行了检测, 具体检测项见后续页。</p>			
<p>样品说明: 完好。</p>			
<p>检验结论: 经检验, 样品各项指标符合标准要求, 为合格品。</p>			

报告签发: 张华伟

签发日期: 2023年04月06日



本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

广东省佛山市顺德区大良街道逢沙村萃智路 1 号车创置业广场 2 栋1203 室

-----广东华矩检测技术有限公司-----

测技
★
|检验专|



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L12485

报告编号: HJT22960406C-5560

第 3 页 共 4 页

检测结果:

序号	检测项目	单位	检测指标	检测结果	判定
1	洗眼喷淋头 流量	L/min	$\geq 12\text{L/min}$	符合要求	合格
2	管道喷淋头 流量	L/min	$\geq 120\text{L/min}$	符合要求	合格



本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

广东省佛山市顺德区大良街道逢沙村萃智路 1 号车创置业广场 2 栋1203 室

-----广东华矩检测技术有限公司-----



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L12485

注 意 事 项

1. 报告无检验单位公章无效。
2. 复制报告未重新加盖检验单位公章无效。未经委托单位书面同意, 不得复制本报告的任何部分。
3. 报告无主检, 审核, 批准人签章无效, 报告应加盖骑缝章。
4. 报告涂改无效。
5. 若对检验报告持有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检验单位提出, 逾期不予以处理。
6. 委托检验仅对来样负责。

表中符号“P”代表合格, “F”代表不合格, “N”代表未做测试或不考核。

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

广东省佛山市顺德区大良街道逢沙村萃智路 1 号车创置业广场 2 栋1203 室

-----广东华矩检测技术有限公司-----